

XH360L-V

КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ДЛЯ ШКАФОВ ВЫДЕРЖКИ-ДОЗРЕВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



1.1 ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЭТО РУКОВОДСТВО

- Это руководство является частью данного изделия и должно находиться рядом с прибором, чтобы легко и быстро получить справку.
- Данный прибор не должен использоваться для других целей, не описанных ниже. Его нельзя использовать в качестве защитного устройства.
- Перед продолжением работы проверьте границы применения.



1.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Перед подключением прибора проверьте правильность напряжения питания.
- Не подвергать воздействию воды или влаги: используйте данный контроллер только в рабочих пределах, избегая резких изменений температуры при высокой влажности воздуха, чтобы предотвратить образование конденсата.
- Предупреждение: перед любым обслуживанием отключите все электрические соединения.
- Установите датчик в месте, недоступном для конечного пользователя. Прибор нельзя вскрывать.
- В случае отказа или неправильной работы, верните прибор фирме-поставщику или в "Dixell S.r.l." (см. адрес с детальным описанием неисправности).
- Учитывайте макс. ток, который можно применить к каждому реле (см. Технические Данные).
- Убедитесь, что провода датчиков, нагрузки и электропитания разделены и проложены достаточно далеко друг от друга, без пересечения или переплетения.
- При применении в промышленном оборудовании может быть полезно использование сетевых фильтров (наша модель FT1) параллельно с индуктивной нагрузкой.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

XH360L, формата 38x185 и XH360V, формата 100x64 - это микропроцессорные контроллеры, подходящие для применения в средне- или низкотемпературных блоках охлаждения. У них есть 6 релейных выходов для управления компрессором, нагревательными элементами, оттайкой / вытяжным вентилятором, вентилятором, осушителем/светом и увлажнителем. Они снабжены 2 входами NTC: один - для контроля температуры, другой - для контроля оттаяки. Также имеется вход 4+20mA для датчика влажности. Имеется один цифровой вход (беспотенциальный контакт), конфигурируемый параметром. Специальный выход позволяет программировать список параметров с помощью ключа "Hot Key".

3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Регулирование температуры выполняется по методу нейтральной зоны, используя выходные реле компрессора и нагревателя.



- Выход Нагрева: ВКЛ, когда "SET_T-dbt", Выкл, когда температура достигает уставки.
- Выход Компрессора: ВКЛ, когда "SET_T+dbt", Выкл, когда температура достигает уставки.

3.1 ОТТАЙКА

В период оттаяки контроль температуры отключен.

Если второе реле сконфигурировано как оттайка: oA2=dEF (контакты 9-10-11 XH360L, XH360V контакты 6-7 XH360V) тогда с помощью параметра "dF" доступны два режима оттайки: оттайка с электрическим нагревателем (dF=rE) или оттайка горячим газом (dF=in). Интервал между оттайками управляет с помощью параметра "EdF": (EdF=in) оттайка выполняется каждый промежуток времени "IdF", (EdF=Sd) интервал "IdF" вычисляется по алгоритму Умной Оттайки / Smart Defrost (только когда компрессор ВКЛ). По окончании оттайки начинается время стекания капель, задаваемое параметром "Fd".

Чтобы отключить оттайку, установите параметр Mdf в ноль

Если значение oA2 отлично от dEF, то оттайка выполняется только остановкой компрессора (dF=rE).

Чтобы отключить оттайку, установите параметр Mdf=0.

Регулирование влажности во время оттайки зависит от параметра Hud.

При Hud=0 регулирование влажности отключено.

При Hud=yES регулирование влажности выполняется также во время оттайки.

4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Регулирование влажности выполняется по методу нейтральной зоны с помощью функций увлажнения и осушения.

Контроль влажности можно отключить, установив параметр SET_RH в значение "pu". В этом случае выполняется только контроль температуры.

4.1 ФУНКЦИЯ УВЛАЖНЕНИЯ

Функция увлажнения выполняется путем активации реле увлажнителя, когда влажность ниже, чем значение "SET_RH-dbH".

Реле выключается, когда влажность достигает заданного значения.

4.2 ФУНКЦИЯ ОСУШЕНИЯ БЕЗ РЕЛЕ ОСУШИТЕЛЯ, OA1 ОТЛИЧНО ОТ DEH (КОНТАКТЫ 3-4 - XH360L, КОНТАКТЫ 11-12 - XH360V)

В этом случае функция осушения выполняется путем такой установки следующих параметров:

tHu = c-H: тип осушения с помощью реле нагрева и компрессора

oA1 отлично от DEH (контакты 3-4 - XH360L, контакты 11-12 - XH360V):

Выходы нагрева и компрессора активируются вместе, когда влажность выше, чем значение SET_RH+dbH. Выходы отключаются, когда влажность возвращается к значению SET_RH.

4.2.1 Зависимость между охлаждением, нагревом и осушением

- Если одновременно имеется запрос на охлаждение (temp>SET_T+dbt) и осушение (RH > SET_RH+dbH): процесс охлаждение имеет приоритет над процессом осушения: активируется только реле компрессора, пока не будет достигнуто значение SET_T, в этой точке разрешена работа и реле нагрева.
- Если одновременно имеется запрос на нагрев (temp<SET_T-dbH) и осушение (RH > SET_RH+dbH): процесс осушения имеет приоритет над процессом нагрева: работает и реле компрессора, и реле нагрева, пока не будет достигнуто значение уставки влажности, в этой точке разрешена работа только реле нагрева.

4.3 ОСУШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ РЕЛЕ ОСУШИТЕЛЯ, OA1 = DEH - (XH360L КОНТАКТЫ 3-4, XH360V КОНТАКТЫ: 11-12)

Используется конфигурируемое реле, (XH360L - контакты 3-4, XH360V - контакты 11-12) настройка этого параметра oA1 =dEH.

ПРИМЕЧАНИЕ: кнопка СВЕТ/LIGHT более не доступна;

Имеется два типа осушения:

4.3.1 Осушение ТОЛЬКО при помощи реле осушителя

Задав параметр tHu = db, осушение будет выполняться путем активации реле осушителя, когда влажность выше, чем SET_RH + dbH.

Реле выключается, когда влажность возвращается к значению SET_RH.

4.3.2 Осушение при помощи реле осушителя и компрессора

Задав параметр tHu = cHu, осушение будет выполняться путем активации реле осушителя и компрессора одновременно, когда влажность выше, чем SET_RH + dbH.

Реле выключаются, когда влажность возвращается к значению SET_RH.

Если одновременно имеется запрос на охлаждение (temp. > SET_T+dbt) и осушение (RH > SET_RH+dbH), процесс охлаждения имеет приоритет над осушением: активировано только реле компрессора, пока не достигнуто значение SET_T, в этой точке активируется также и осушение.

5. ВЕНТИЛЯТОРЫ

Режим управления вентиляторов выбирается с помощью параметра "FnC":

FnC=C-п вентиляторы будут ВКЛ и ВЫКЛ с компрессором и не работают при оттайке;

FnC=O-п вентиляторы будут работать постоянно, но не работают при оттайке;

FnC=C-у вентиляторы будут ВКЛ и ВЫКЛ с компрессором и работают при оттайке;

FnC=O-у вентиляторы будут работать постоянно также и при оттайке

6. ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

6.1 ЦИКЛЫ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА


Второе реле (XH360L - контакты 9-10-11, XH360V - контакты 6-7) конфигурируется как вытяжной вентилятор, oA2= ESt, затем можно выполнять циклы вытяжки вручную либо автоматически.

Цикл вытяжки можно активировать либо вручную, нажимая кнопку BBEPX в течение 3с, и автоматически – по внутреннему времени rF1. Длительность цикла задается с помощью параметра rFd. Цикл можно остановить также с помощью кнопки.

Если rF1 = 0, то может быть активирован только ручной цикл.

Если rFd = 0, цикл останавливается только путем нажатия кнопки.

7. ЦИКЛ ДОЗРЕВАНИЯ С ФАЗОЙ ДРЕНАЖА, РАБОТЫ И ОСТАНОВКИ



Эта схема представляет типичный цикл дозревания с начальной фазой дренажа.

ФАЗА ДРЕНАЖА длится в течение времени "dri" без контроля влажности, уставка температуры равна SETG

ФАЗА РАБОТЫ длится в течение времени "on", и температура, и влажность контролируются.

ФАЗА ОСТАНОВКИ длится в течение времени "off" без контроля температуры и влажности. Об окончании фазы остановки сигнализирует встроенный зуммер, а также сообщение "End/Конец" на дисплее.

После ФАЗЫ ОСТАНОВКИ поведение контроллера зависит от параметра trc, согласно следующим настройкам:

trc = со контроллером поддерживает уставки фазы работы

trc = in контроллер полностью останавливает регулирование.

trc = cL контроллер выполняет фазы работы и остановки пока не будет остановлен вручную.

trc = cLE как (trc = cL) плюс в конце каждого цикла на дисплее выводится значок End / Конец и включается зуммер.

7.1 КАК ЗАДАТЬ ДЛЯТЕЛЬНОСТЬ ФАЗ ДРЕНАЖА, РАБОТЫ И ОСТАНОВКИ

- Нажмите кнопку CLOCK/ЧАСЫ, на дисплее в нижней строке будет показано сообщение "dri", в то время как "песочные часы" начинают мигать.
- Снова нажмите CLOCK и будет показана длительность фазы дренажа, hh:mm (чч:мм).
- Чтобы задать длительность, нажмите кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ.
- Снова нажмите CLOCK, чтобы подтвердить время и перейти к настройке фазы работы: будет показано сообщение "on / вкл".
- Нажмите кнопку CLOCK, чтобы увидеть ее длительность и пользуйтесь кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы задать ее.
- Снова нажмите CLOCK, чтобы подтвердить время и перейти к настройке фазы остановки: будет показано сообщение "OFF / выкл".
- Нажмите кнопку CLOCK, чтобы увидеть ее длительность и пользуйтесь кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы задать ее.
- Подтвердите значение, снова нажав кнопку CLOCK, и перейдете к показу влажности.

7.2 КАК ЗАДАТЬ ЖЕЛАЕМУЮ ВЛАЖНОСТЬ ЦИКЛА РАБОТЫ

- Нажмите кнопку SET_RH, на дисплее в нижней строке будет показано сообщение "SH1", в то время как иконка "set" начинает мигать.
- Снова нажмите SET_RH и будет показана уставка влажности фазы работы. Задайте ее, пользуясь кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ. Чтобы отключить контроль влажности в течение фазы заморозки, установите ее в "ну".
- Снова нажмите SET_RH, чтобы подтвердить это значение и перейти к показу влажности.

7.3 КАК ЗАДАТЬ ЖЕЛАЕМУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ФАЗ ДРЕНАЖА И РАБОТЫ

- Нажмите кнопку SET_T, на дисплее в верхней строке будет показано сообщение "StG", в то время как иконка "set" начинает мигать.
- Снова нажмите SET_T и будет показана уставка температуры фазы работы. Задайте ее, пользуясь кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ.
- Снова нажмите SET_T, чтобы подтвердить это значение и перейти к настройке фазы дренажа: на дисплее будет показано сообщение "Sh1".
- Нажмите кнопку SET_T, чтобы увидеть ее значение, и для настройки используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ.

7.4 КАК ЗАПУСТИТЬ ЦИКЛ

Нажмите и отпустите кнопку СТАРТ : Включится светодиод .

Светодиод мигает в течение фазы дренажа

7.5 КОНЕЦ ЦИКЛА

Когда таймер истечет, зуммер начинает работать, а в нижней строке будет показано сообщение "End / Конец".

Чтобы заглушить зуммер, нажмите любую кнопку. Дисплей вернется к показу влажности, а светодиод кнопки START выключится.

7.6 КАК ОСТАНОВИТЬ ЦИКЛ ВРУЧНУЮ

Чтобы остановить цикл вручную, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ .

7.7 КАК ИЗМЕННИТЬ НАСТРОЙКИ ТЕКУЩЕГО ЦИКЛА ВО ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ

Чтобы изменить настройки температуры SET_T, влажности (SET_RH) или оставшегося времени (CLOCK) рабочего цикла:

- Дважды нажмите соответствующую кнопку: будет показано заданное значение текущей фазы (дренажа или работы).
- Измените его, пользуясь кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ.
- Подтвердите это значение, пользуясь соответствующую кнопку: температуру (SET_T), влажность (SET_RH) или оставшееся время (CLOCK).

ПРИМЕЧАНИЕ: внесенные изменения будут запомнены. Таким образом, следующий цикл начнется с новыми значениями.

8. КЛАВИАТУРЫ

Отображение и изменение значения требуемой уставки температуры (SET_T) для фазы работы (St1) и дренажа (SIG).



Отображение и изменение значения требуемой уставки влажности (SET_RH) фазы работы (Sh1); в режиме программирования выбирает параметр или подтверждает операцию.



В режиме программирования выбирает код параметра или увеличивает отображаемое значение.



При A2=Est удерживайте нажатой в течение 3с, чтобы запустить цикл вытяжки.



Запуск ручной оттайки: удерживайте нажатой хотя бы в течение 3с.



В режиме программирования выбирает код параметра или уменьшает отображаемое значение.



ВКЛЮЧАЕТ и ВЫКЛЮЧАЕТ свет, если имеется (OA1=lig).



Старт: нажать, чтобы запустить цикл



Часы: задает длительность фаз дренажа (dri), работы (on) и остановки (off)



ВКЛЮЧАЕТ и ВЫКЛЮЧАЕТ контроллер.

КОМБИНАЦИИ КНОПОК

Блокирует и разблокирует клавиатуру




Вход в режим программирования.



Выход из режима программирования.

8.1 ИКОНЫ И СИМВОЛЫ

В следующей таблице описаны функции каждого светодиода.



LED	РЕЖИМ	ФУНКЦИЯ
Led 4	ВКЛ	- Контроллер в дежурном режиме. - В "Pr2" показывает, что параметр имеется также и в "Pr1".
°C	ВКЛ	°C
°F	ВКЛ	°F
*	ВКЛ	Компрессор работает
**	МИГАЕТ	Активирована задержка против коротких циклов
***	ВКЛ	Оттайка активирована
LED 3	МИГАЕТ	Выполняется отсчет времени дренажа
LED 3	МИГАЕТ	Выполняется фаза дренажа
LED 2	МИГАЕТ	Фаза Программирования (мигает со светодиодом LED3)
sun	ВКЛ	Нагрев активирован
set (temp)	МИГАЕТ	Фаза Программирования Уставки Температуры
(!!)	ВКЛ	Сигнал АВАРИИ
fan	ВКЛ	Вентилятор работает
%RH	ВКЛ	Относительная влажность RH%
↑↓	ВКЛ	Осушение активировано
water	ВКЛ	Увлажнение активировано
set (umid)	МИГАЕТ	Фаза Программирования Уставки Влажности
██	ВКЛ	Выполняется Фаза Работы
██	МИГАЕТ	Выполняется Фаза Дренажа или Остановки
█	МИГАЕТ	Установка длительности цикла

8.2 КАК ПРОСМОТРЕТЬ И ИЗМЕНИТЬ УСТАВКУ (ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ)

- Нажмите и сразу же отпустите кнопку SET: дисплей покажет значение Уставки и соответствующая иконка set начнет мигать;

- Чтобы изменить Уставку, нажмите кнопку со стрелкой ▲ или ▼ в течение 10с.

- Чтобы запомнить новое значение Уставки, снова нажмите SET или ждите 10с.

8.3 КАК ЗАПУСТИТЬ РУЧНУЮ ОТТАЙКУ

- Нажмите кнопку DEF более чем на 2 секунды и запустится ручная оттайка.

8.4 КАК ЗАПУСТИТЬ ЦИКЛ ВЫТЯЖКИ ВРУЧНУЮ

Удерживайте кнопку ВВЕРХ нажатой более чем 2 сек.

Чтобы остановить этот цикл вручную: когда цикл выполняется, удерживайте нажатой кнопку ВВЕРХ более чем 2 сек.

8.5 КАК ВОЙТИ В СПИСОК ПАРАМЕТРОВ "PR1"

Чтобы войти в список параметров "Pr1" (доступные пользователю параметры) делайте следующее



1. Войдите в режим Программирования, нажав кнопки SET_RH+ ▼ на несколько секунд. (светодиоды LED2&3 начинают мигать)
2. Контроллер покажет первый параметр, имеющийся в списке "Pr1"

8.6 КАК ВОЙТИ В СПИСОК ПАРАМЕТРОВ "PR2"

Чтобы войти в список параметров "Pr2":

1. Войдите на уровень "Pr1".
2. Выберите параметр "Pr2" и нажмите кнопку "SET_RH".
3. На дисплее будет мигать сообщение "PAS", сразу сопровождаемое "0 - -" с мигающим нулем.
4. Используйте кнопки ▲ или ▼, чтобы ввести код безопасности вместо мигающих цифр: подтвердите число, нажав кнопку "SET_RH".

Код безопасности - "321".

5. Если код безопасности правильный, то доступ в "Pr2" активируется нажатием кнопки "SET_RH" на последней цифре.

Другой возможность является: после ВКЛЮЧЕНИЯ контроллера пользователь может нажать кнопки SET_RH + ▼ в течение 30 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: каждый параметр в "Pr2" может быть удален или помещен в "Pr1" (уровень пользователя) нажатием SET_RH + ▼. Когда параметр присутствует в "Pr1" светодиод LED 4 включен.

8.7 КАК ИЗМЕНЬТИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

1. Войдите в режим Программирования.
2. Выберите требуемый параметр с помощью кнопки ▲ или ▼.
3. Нажмите кнопку "SET_RH", чтобы отобразить его значение (LED2 & 3 начинает мигать).

4. Пользуйтесь кнопкой ▲ или ▼, чтобы изменить его значение.

5. Нажмите "SET_RH", чтобы сохранить новое значение и перейти к следующему параметру.

Чтобы выйти: Нажмите SET_RH + ВВЕРХ или подождите 15 сек, не нажимая никакие кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: заданное значение сохраняется, даже если выход из процедуры выполнен по истечении времени ожидания.

8.8 КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ КЛАВИАТУРУ

1. Удерживайте кнопки ▲ и ▼ нажатыми в течение более чем 3сек.
2. Сообщение "POF" будет выведено на дисплей, а клавиатура будет заблокирована. С этого момента можно будет просмотреть уставку и Макс. или Мин. сохраненную температуру, а также ВКЛЮЧИТЬ и ВЫКЛЮЧИТЬ свет, дополнительный выход и сам контроллер.

ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ КЛАВИАТУРУ

Удерживайте нажатыми вместе кнопки ▲ и ▼ в течение более чем 3сек.

8.9 ФУНКЦИЯ ВКЛ/ВЫКЛ

Нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, контроллер покажет "OFF" в течение 5сек и ВКЛЮЧИТся светодиод ВКЛ/ВЫКЛ.

Во время ВЫКЛ состояния все реле ВЫКЛЮЧЕНЫ, а регулирование остановлено;

N.B. Во время ВЫКЛЮЧЕННОГО состояния светодиод LED4 горит.

9. СПИСОК ПАРАМЕТРОВ**РЕГУЛИРОВАНИЕ**

dbt половина ширины "мертвой зоны" для температуры: (0,1+25,5°C; 1+45°F) эта зона расположена ниже и выше уставки температуры (SET_T). Компрессор активируется, когда температура растет и достигает значения SET_T + dbt. Он выключается, когда температура возвращается к уставке SET_T. Выход нагрева активируется, когда температура ниже значения SET_T - dbt выключается, когда достигается значение SET_T.

dbН половина ширины "мертвой зоны" для влажности: (0,5+25,5RH) эта зона расположена ниже и выше уставки влажности (SET_RH). Действие осушения активируется, когда влажность растет и достигает значения SET_RH + dBn. Оно останавливается, когда влажность возвращается к уставке SET_RH. Выход увлажнения активируется, когда влажность ниже значения SET_RH - dBn и отключается, когда достигается значение SET_RH

LS Минимальная уставка температуры: (-50,0°C; SET; -58°F+SET) Задает минимально допустимое значение уставки.

US Максимальная уставка температуры: (SET, 110°C; SET+230°F) Задает максимально допустимое значение уставки.

OdS Задержка активации выходов при запуске: (0+255мин) Эта функция доступна при первичном запуске контроллера и задерживает активацию любого выхода на время, заданное в этом параметре. (Свет может работать)

AC Задержка против коротких циклов: (0+30мин) интервал между отключением компрессора и последующим его перезапуском.

tHu Тип осушения: db: только с реле осушителя (oA1= dEH)

chN с реле осушителя и компрессора (oA1= dEH)

c-N: без реле осушителя, с помощью реле компрессора и нагрева (oA1= dEH).

LSH Минимальная уставка влажности: (Lci + Set_H) Задает минимально допустимое значение уставки влажности.

uSH Максимальная уставка влажности: (Set_H + uci) Задает максимально допустимое значение уставки влажности.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ТИП РЕГУЛИРОВАНИЯ

CF Единицы измерения температуры: °C= гр. Цельсия; °F= гр. Фаренгейта

rES Разрешение (для °C): позволяет показывать десятичную точку. dE = 0,1°C; in = 1 °C

rEH Разрешение для влажности RH%: in = целое; Hd= half digit.

trC Тип поведения по окончании цикла

trC=с: контроллер продолжает работать и поддерживает температуру и влажность фазы работы пока контроллер не будет остановлен.

trC-in в конце фазы остановки контроллер выдает сообщение "End/Конец", включается зуммер и регулирование останавливается.

trC=CL в конце фазы остановки контроллер выдает сообщение "End/Конец", включается зуммер, а регулирование возобновляется с фазы работы.

trC=cLE в конце фазы остановки регулирование возобновляется с фазы работы.

ОТТАЙКА

tdF Тип оттайки: rE = электронагреватель (Компрессор Выкл)
in = горячий газ (Компрессор и реле оттайки ВКЛ)

EdF Режим оттайки:

in = интервальный режим. Оттайка начинается, когда время "Idf" истекло.

Sd = режим Умный Оттайки (Smart Defrost). Время IdF (интервал между оттайками) увеличивается, только когда компрессор активирован (даче не непрерывно).

SdF Уставка для SMARTFROST: (-30+30 °C / -22-86 °F) температура испарителя, которая запускает отчет IdF (интервал между оттайками) в режиме SMARTFROST.

dtE Температура окончания оттайки: (-50,0+110,0°C; -58+230°F) (Активирована, только если имеется датчик испарителя) задает температуру, измеренную датчиком испарителя, которая вызывает окончание оттайки.

IdF Интервал между циклами оттайки: (0+120c) Определяет интервал времени между началом двух циклов оттайки.

MdF Длительность оттайки: (0+255мин) Когда P2P = n, отсутствует датчик оттайки, задает длительность оттайки, когда P2P = y, окончание оттайки по температуре, задает максимальную длительность оттайки.

dFd Визуализация во время оттайки:

rt = реальная температура; it = значение температуры в начале оттайки.

Set = установка; dEF = значок "dEF"; dEG = значок "dEG";

dAd Задержка индикации после оттайки: (0+255мин) Задает максимальное время между концом оттайки и возобновлением показа реальной температуры в объеме.

Fdt Время отвода воды: (0+60мин) интервал времени между достижением температуры окончания оттайки и возобновлением нормальной работы управления. Это время позволяет удалить капли воды с испарителя, которые могли образоваться при оттайке.

dPO Первая оттаяка после подачи питания: y = немедленно; n = по истечении времени IdF

Hud Контроль влажности во время оттайки: po: контроль влажности остановлен во время оттайки; yES контроль влажности работает также и во время оттайки.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

FnC Режим работы вентиляторов: C-n = работают, когда нагрузка Вкл, Выкл во время оттайки;

C-y = работают, когда нагрузка Вкл, ВКЛ во время оттайки;

O-n = режим постоянной работы, Выкл во время оттайки;

O-y = режим постоянной работы, ВКЛ во время оттайки;

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

rFi Интервал между 2 циклами смены воздуха (0+120c; 0 = запуск только вручную)

rFd Длительность цикла смены воздуха (0+250мин; 0 = остановка только вручную)

АВАРИИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ

ALC Конфигурация аварий по температуре:

rE = Высокая и Низкая аварии относительно Уставки

Ab = Высокая и Низкая аварии, зависящие от абсолютной температуры.

ALL Настройка аварии по Низкой температуре: ALC = rE , 0 , 50 °C или 90°F

ALC = Ab , - 50°C или -58°F , ALU

когда достигается эта температура, после задержки времени ALd активируется авария LA.

ALU Настройка аварии по Высокой температуре: ALC= rE, 0 , 50 °C или 90°F

ALC= Ab, ALL + 110°C или 230°F

когда достигается эта температура, после задержки времени ALd активируется авария HA.

ALH Дифференциал сброса аварии по температуре: (0,1+25,5°C; 1+45°F) Дифференциал срабатывания для сброса аварии по температуре.

ALd Задержка аварии по температуре: (0+255мин) Интервал времени между обнаружением условий аварии и соответствующим сигналом аварии.

dAO Задержка аварии по температуре при запуске: (0мин+234 50мин) Интервал времени между обнаружением условий аварии по температуре после подачи питания на контроллер и сигналом аварии.

EdA Задержка аварии в конце оттайки: (0+255мин) Интервал времени между обнаружением условий аварии по температуре в конце оттайки и сигналом аварии.

dot Задержка аварии по температуре после закрытия двери: (0+255мин) Время задержки сигнализации об условиях аварии по температуре после закрытия двери.

АВАРИИ ПО ВЛАЖНОСТИ

AHC Конфигурация аварий по влажности:

rE = Высокая и Низкая аварии относительно Уставки влажности

Ab = Высокая и Низкая аварии, зависящие от "абсолютной" влажности.

AHL Настройка аварии по Низкой влажности: (при AHC = rE: 0+50. При AHC = Ab: Lci+AhU)

когда достигается эта влажность, после задержки времени Ahd активируется авария HLA.

AHu Настройка аварии по Высокой влажности: (при AHC=rE: 0+50°C. При AHC=Ab: AHL+uci)

когда достигается эта влажность, после задержки времени Ahd активируется авария HHA.

AHH Дифференциал сброса аварии по влажности: (0.5+20.0) Дифференциал срабатывания для сброса аварии по влажности.

Ahd Задержка аварии по влажности: (0+255мин) Интервал времени между обнаружением условий аварии и соответствующим сигналом аварии.

dHO Задержка аварии по влажности при запуске: (0мин+234 50мин) Интервал времени между обнаружением условий аварии по влажности после подачи питания на контроллер и сигналом аварии.

doA Задержка аварии в конце оттайки: (0+255мин) Интервал времени между обнаружением условий оттайки и сигналом аварии.

tbA Статус реле аварий после нажатия кнопки: on= реле остается включенным; off= реле выключается.

nPS Число срабатываний реле давления: (0 +15) Число срабатываний реле давления в течение интервала "did" перед выдачей сигнала аварии (11F=PAL).

Если за время "did" достигнуто nPS срабатываний, выключите и включите контроллер, чтобы возобновить нормальное регулирование.

ВХОДЫ ДАТЧИКОВ

Ot Калибровка датчика термостата: (-12.0, 12.0°C/ -21, 21°F) позволяет скорректировать возможное отклонение датчика термостата.

OE Калибровка датчика испарителя: (-12.0, 12.0°C/ -21, 21°F) позволяет скорректировать возможное отклонение датчика испарителя.

O3 Калибровка датчика влажности: (-10, 10 RH) позволяет скорректировать возможное отклонение датчика влажности.

P2P Присутствие датчика Испарителя: n= отсутствует: оттайка прекращается только по времени; y= присутствует: оттайка прекращается по температуре и времени.

P3P Присутствие датчика влажности: n= отсутствует; y= присутствует.

LCI Показания при 4mA: (-999 ÷ 999). Корректировка показаний, соответствующих сигналу 4mA.

UCI Показания при 20mA: (-999÷999). Корректировка показаний, соответствующих сигналу 20mA

ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ

- i1P Полярность цифрового входа: CL: цифровой вход активируется по замыканию контакта; OR: цифровой вход активируется по размыканию контакта
- i1F Режим работы цифрового входа: сконфигурируйте функцию цифрового входа: EAL = общая авария; bAL = режим серьезной аварии; PAL = Реле давления; Ht = цепь безопасности реле нагрева; dOr = дверной контакт
- odc Состояние выходов, когда дверь открыта: on = нормальное; Fan = Вентилятор ВЫКЛ; off = все нагрузки выключены
- rrd Перезапуск выходов после аварии doA: no = авария doA не влияет на выходы: yES = выходы перезапускаются при авария doA;
- did Интервал времени/задержка аварии цифрового входа: (0-255мин) Интервал времени для вычисления числа срабатываний реле давления, когда i1F=PAL. Если i1F=EAL или bAL (внешняя авария), то параметр "did" задает время задержки между обнаружением и последующим сигналом аварии.

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

- aO1 Конфигурация реле света (XH360L: контакты 3-4, XH360V: контакты 11-12): ALr = авария; dEH = осушитель; onF = реле вкл/выкл: замкнуто при вкл контроллера, разомкнуто при выкл контроллера; Lig = свет, ESt, dEF – не выбирать
- aO2 Конфигурация реле оттайки / вытяжных вентиляторов (XH360L: контакты 9-10-11, XH360V: контакты 6-7) dEH = не выбирать; onF = реле вкл/выкл: замкнуто при вкл контроллера, разомкнуто при выкл контроллера; Lig = Свет, ESt = вытяжной вентилятор; dEF = реле оттайки.
- Adt Последовательный адрес сети RS485 для параметров температуры (0+247) идентифицирует контроллер в сети мониторинга или диспетчерского контроля.
- Adh Последовательный адрес сети RS485 для параметров влажности (0+247) идентифицирует контроллер в сети мониторинга или диспетчерского контроля.
- Ptb Таблица параметров: (только чтение) показывает оригинальный код карты параметров Dixell.
- rEL Версия ПО: (только чтение) Версия программы микропроцессора.
- Prd Показ датчиков: (только чтение) отображает значение температуры датчиков.
- Pr2 Доступ в защищенный список параметров (только чтение).

10. ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ

Имеется один цифровой вход, конфигурируемый пользователем с помощью параметра i1F согласно следующему описанию.

10.1 ДВЕРНОЙ КОНТАКТ (i1F = dOr)

Он оповещает о состоянии двери и о состоянии соответствующего релейного выхода с помощью параметра "odc": no = нормальное (любое изменение); Fan = Вентилятор ВЫКЛ; off = все нагрузки выключаются.

При открывании двери по истечении задержки времени, заданной в параметре "dOA", активируется авария двери, на дисплее появится сообщение "dA".

Состояние нагрузок зависит от параметра "rrd":

при rrd=no авария doA не влияет на выходы;

with rrd=yES = выходы перезапускаются при авария doA;

Сигнал аварии прекращается, как только внешний цифровой вход снова вернется в исходное положение. В это время и с задержкой "dot" и "dOH" после закрытия двери, аварии по температуре и влажности не выдаются.

10.2 ОБЩАЯ АВАРИЯ (i1F = EAL)

При срабатывании цифрового входа блок будет ждать в течение времени задержки "did" прежде, чем выдать аварийное сообщение "EAL". Состояние выходов не меняется. Сигнал аварии прекращается, как только цифровой вход деактивируется.

10.3 РЕЖИМ СЕРЬЕЗНОЙ АВАРИИ (i1F = BAL)

При срабатывании цифрового входа блок будет ждать в течение времени задержки "did" прежде, чем выдать аварийное сообщение "bAL". Релейные выходы ВЫКЛЮЧАЮТСЯ. Сигнал аварии прекращается, как только цифровой вход деактивируется.

10.4 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (i1F = PAL)

Если в течение интервала времени, заданного в параметре "did" число срабатываний реле давления достигнет значения параметра "nPS", то на дисплее появится аварийное сообщение по давлению "PAL". Компрессор и регулирование останавливаются. Когда цифровой вход ВКЛ, компрессор всегда ВЫКЛ.

Если за время did достигнуто число nPS срабатываний, выключите и включите контроллер, чтобы возобновить нормальное регулирование.

10.5 ВХОД БЕЗОПАСНОСТИ РЕЛЕ НАГРЕВА (i1F=Ht)

При i1F=Ht как только сработает цифровой вход после задержки "did" реле нагрева отключится.

Сигнал аварии прекращается, как только цифровой вход деактивируется.

10.6 ПОЛЯРНОСТЬ ЦИФРОВОГО ВХОДА

Полярность цифрового входа зависит от параметра "i1P":

CL: цифровой вход активируется по замыканию контакта.

OR: цифровой вход активируется по размыканию контакта


11. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

Контроллеры XW360L должны монтироваться на вертикальной панели в вырез 150x31мм и закрепляться, используя 2 винта Ø 3 x 2мм. Чтобы получить степень защиты IP65, используйте резиновую прокладку на переднюю панель (мод. RG-L).


Контроллер XH360V должен монтироваться на вертикальной панели в вырез 72x56мм и закрепляться, используя винты Ø 3 x 2мм. Чтобы получить степень защиты IP65, используйте резиновую прокладку на переднюю панель (мод. RG-V).

Диапазон температур, разрешенный для правильной эксплуатации - 0 - 60 °C. Избегайте мест, подверженных сильной вибрации, с присутствием агрессивных газов, чрезмерной запыленностью или влажностью. Те же рекомендации применяйте и к датчикам. Позвольте воздуху циркулировать через отверстия для охлаждения.

11.1 XH360L: ВЫРЕЗ



11.2 XH360V: ВЫРЕЗ



12. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Эти контроллеры снабжены клеммной колодкой с зажимами под винт для подключения кабелей с сечением 2,5мм² для цифровых и аналоговых входов. Реле и электропитание имеют соединения типа Faston (6,3мм). Необходимо использовать теплостойкие кабели. Перед подключением кабелей убедитесь, что напряжение питания соответствует характеристикам контроллера. Кабели датчиков размещайте отдельно от кабелей питания, от выходных и силовых соединений. Не превышайте максимально допустимый ток для каждого реле, при более мощных нагрузках используйте подходящее внешнее реле.

N.B. Максимальный допустимый ток для всех нагрузок равен 20A.

12.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Датчики должны устанавливаться баллоном вверх, чтобы предотвратить повреждения из-за случайного попадания жидкости. Рекомендуется размещать датчик термостата вдали от воздушных потоков, чтобы правильно мерить среднюю температуру в объеме.

13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧА ПРОГРАММИРОВАНИЯ "НОТ KEY"

13.1 КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ "НОТ KEY" С КОНТРОЛЛЕРА (ЗАГРУЗКА)

1. Запрограммируйте один контроллер, пользуясь клавиатурой.
2. Когда контроллер ВКЛЮЧЕН вставьте ключ "Hot key" и нажмите кнопку ▲; появится сообщение "uPL", сопровождаемое мигающим сообщением "End/Конец"
3. Нажмите кнопку "SET" и сообщение End перестанет мигать.
4. ВыКЛЮЧИТЕ контроллер, извлеките ключ "Hot Key", затем снова ВКЛЮЧИТЕ его.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сбое программирования появится сообщение "Err". Снова нажмите ▲, если вы хотите возобновить загрузку, или извлеките ключ "Hot key", чтобы прервать операцию.

13.2 КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ КОНТРОЛЛЕР, ИСПОЛЬЗУЯ "НОТ KEY" (ВЫГРУЗКА)

1. ВыКЛЮЧИТЕ контроллер.
2. Вставьте запрограммированный ключ "Hot Key" в 5-штырьковый разъем и затем ВКЛЮЧИТЕ контроллер.
3. Список параметров из ключа "Hot Key" автоматически выгружается в память контроллера, появится мигающее сообщение "dOl", сопровождаемое мигающей надпись "End".
4. Через 10 секунд контроллер возобновит свою работу уже с новыми параметрами.
5. Извлеките ключ "Hot Key".

ПРИМЕЧАНИЕ: При сбое программирования появится сообщение "Err". Выключите и затем включите контроллер, если вы хотите возобновить выгрузку, или извлеките ключ "Hot key", чтобы прервать операцию.

14. СИГНАЛЫ АВАРИЙ

Сообщ-е	Причина	Выходы
"P1"	Поломка комнатного датчика	Выходы компрессора и нагрева выключены
"P2"	Поломка датчика испарителя	Окончание оттайки по времени
"P3"	Поломка датчика влажности	Регулирование влажности выключено
"HA"	Авария по Высок. температуре	Выходы без изменения
"LA"	Авария по Низк. температуре	Выходы без изменения
"HHA"	Авария по Высок. влажности	Выходы без изменения
"HLA"	Авария по Низк. влажности	Выходы без изменения
"dA"	Авария по Дверному контакту	Выходы зависят от параметра odC
"EAL"	Внешняя авария	Другие выходы без изменения
"BAL"	Серьезная внеш. авария	Выходы ВЫКЛ
"PAL"	Авария по реле давления	Выходы ВЫКЛ

Аварийное сообщение отображается, пока не исчезнут условия аварии.

Все аварийные сообщения отображаются, чередуясь с температурой в объеме, кроме "P1", которое мигает. Чтобы сбросить аварию "EE" и возобновить нормальную работу, нажмите любую кнопку, сообщение "rSt" будет показано в течение около 3с.

14.1 ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗУММЕРА

при обнаружении сигнала аварии зуммер, если имеется, отключается нажатием любой кнопки.

14.2 СБРОС АВАРИИ

Аварии датчиков: "P1" (датчик 1 неисправен), "P2", "P3"; они автоматически сбрасываются через 10с после того, как нормальная работа датчиков возобновлена. Перед заменой датчика проверьте его подключение.

Аварии по температуре "HA" и "LA" автоматически сбрасываются, как только температура термостата вернется к нормальному значению или когда начнется оттайка.

Аварии по влажности "HNA" и "LNA" автоматически сбрасываются, как только влажность вернется к нормальному значению.

Авария дверного контакта "dA" сбрасывается, как только дверь закроется.

Внешние аварии "EAL", "BAL" сбрасываются, как только отключится внешний цифровой вход.

Авария реле давления "PAL" сбрасывается путем ВЫКЛЮЧЕНИЯ контроллера.

15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Корпус: самозатухающий пластик ABS.

Размер: XH360L: спереди 38x185мм; глубина 76мм; XH360V: спереди 100x64 мм; глубина 76мм

Монтаж: XH360L: на панель в вырез размером 150x31мм с помощью 2 винтов. Ø3x2мм.

Расстояние между отверстиями - 165мм

XH360L: на панель в вырез размером 56x72мм с помощью 2 винтов Ø3x2мм. Расстояние между отверстиями - 40мм

Задняя: IP20.

Защита спереди: IP65 с опциональной прокладкой на переднюю панель мод. RG-L (XH360L); RGW-V (XH360V).

Соединения: Клеммная колодка с зажимами под винт, сечение термостойких проводов ≤ 2,5мм² и соединения типа Faston 6,3мм

Электропитание: 230В пер.тока или 110В пер.тока ± 10%. Энергопотребление: макс. 7ВА.

Дисплей: две строки + иконки.

Входы: NTC-датчики + датчик 4÷20mA

Цифровые входы: 1 контакт без напряжения

Релейные выходы: компрессор: XH360L: реле SPST 20(8)A, 250В пер.тока;

XH360V: реле SPST 8(3)A, 250В пер.тока;

нагреватель: реле SPST 8(3)A, 250В пер.тока;

оттайка/вытяжка: реле SPST 8(3)A, 250В пер.тока;

вентиляторы: реле SPST 8(3)A, 250В пер.тока;

увлажнитель: реле SPST 8(3)A, 250В пер.тока

осушитель/свет: реле SPST 8(3)A, 250В пер.тока

Другие выходы: аварийный зуммер (опция)

Сохранение данных: в энергонезависимой памяти (EEPROM).

Класс применения: 1B: Степень загрязнения окр. среды: нормальная: Класс ПО: A.

Рабочая температура: 0÷60 °C; Температура хранения: -25÷60 °C.

Относительная влажность: 20-85% (без конденсации)

Диапазон измерения и регулирования:


NTC-датчик: -40÷110°C (-58÷230°F)

Разрешение: 0,1°C или 1°C или 1°F (выбирается).

Точность (окруж. темп. 25°C): ±0,5 °C ±1 цифра


16. ПОДКЛЮЧЕНИЯ

16.1 XH360L



Электропитание 115В пер.тока: контакты 14-15

16.2 XH360V



Электропитание 115В пер.тока: контакты 2-3

17. ЗНАЧЕНИЯ НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ

	Уставка темпер.	Уставка влажности	Длительность
Фаза Дренажа	5.0 °C	--	5.00 ч
Фаза Работы	5.0 °C	50.0 RH%	5.00 ч
Фаза Остановки	-	-	5.00 ч

Значок	Значен.	Меню	Наименование	Диапазон
dbt	2.0	Pr1	Половина ширины "мертвой зоны" для температуры	0.1°C или 1°F+25°C или 77°F
dBH	5.0	Pr1	Половина ширины "мертвой зоны" для влажности	0.5 ÷ 50
LS	-40.0	Pr2	Минимальная уставка температуры	-50.0°C или -58°F + Set T
uS	110	Pr2	Максимальная уставка температуры	Set T + 110°C или 230°F
odS	1	Pr2	Задержка выходов при запуске	0 ÷ 250 мин

Значок	Значен.	Меню	Наименование	Диапазон
Ac	1	Pr1	Задержка против коротких циклов	0 ÷ 30 мин
tHu	c-H	Pr2	Регулирование влажности	db = реле осушителя; cHu = осуш.+ компр.: c-H= без реле осушит.
LSH	0.0	Pr2	Минимальная уставка влажности	Lci ÷ Set H
uSH	100	Pr2	Максимальная уставка влажности	Set H + uci
cF	°C	Pr2	Единица измерения	°C ÷ °F
rES	dE	Pr2	Разрешение (для °C):	in=целое / dE= дес.точка
rEH	Hd	Pr2	Разрешение для RH%:	in = целое / Hd = half digit
trC	co	Pr2	Тип поведения по окончании цикла	co=start holding, in=stop regulation, cl=restart the first phase+End message; cLE = restart the first phase
tdF	rE	Pr2	Тип оттайки	rE, rT, in
EdF	in	Pr2	Режим оттайки	In, Sd
SdF	0.0	Pr2	Уставка для SMART DEFROST	-30 ÷ +30°C / -22÷+86°F
dTE	8.0	Pr2	Температура окончания оттайки	-50,0÷110°C / -58÷230°F
idF	6	Pr1	Интервал между циклами оттайки	1 ÷ 120 ч
MdF	20	Pr1	Длительность оттайки	0 ÷ 250 мин
dFd	it	Pr2	Отображение во время оттайки	rl / it / SET / dEF / dEG
dAd	30	Pr2	Задержка индикации после оттайки	0 ÷ 250 мин
Fdt	0	Pr2	Время отвода воды	0÷60 мин.
dPo	no	Pr2	Первая оттатка после подачи питания	n ÷ y
Hud	no	Pr2	Контроль влажности во время оттайки	no; yES
Fnc	c-n	Pr2	Режим работы вентиляторов	c-n / c-Y / o-n / o-Y
rFi	0	Pr2	Интервал между 2 циклами смены воздуха	1 ÷ 120 ч (0 = ручной старт)
rFd	0	Pr2	Длительность цикла смены воздуха	1÷250 мин (0 = ручной старт)
ALc	Ab	Pr2	Конфигурация аварий по температуре	rE = relative / Ab = absolute
ALL	-40.0	Pr1	Настройка аварии по Низкой температуре	0°C ÷ 50.0°C / -50.0°C ÷ ALu
ALu	110	Pr1	Настройка аварии по Высокой температуре	0°C ÷ 50.0°C / ALL ÷ 110°C
ALH	1.0	Pr2	Дифференциал сброса аварии по температуре	0.1°C или 1°F+25°C или 77°F
ALd	15	Pr2	Задержка аварии по температуре	0 ÷ 250 мин
dAo	1.3	Pr2	Задержка аварии по температуре при запуске	0.0 ÷ 23.5 ч
EdA	20	Pr2	Задержка аварии в конце оттайки	0 ÷ 250 мин
dot	20	Pr2	Задержка аварии по температуре после закрытия двери	0 ÷ 250 мин
AHc	Ab	Pr2	Конфигурация аварий по влажности	rE = relative / Ab = absolute
AHL	0.0	Pr1	Настройка аварии по Низкой влажности	0 ÷ 50 / Lci + AHL
AHu	100	Pr1	Настройка аварии по Высокой влажности	0 ÷ 50 / AHL + uci
AHH	2.0	Pr2	Дифференциал сброса аварии по влажности	0.5 ÷ 25
AHd	15	Pr2	Задержка аварии по влажности	0 ÷ 250 мин
dHo	1.3	Pr2	Задержка аварии по влажности при запуске	0.0 ÷ 23.5 ч
doH	20	Pr2	Задержка аварии в конце оттайки	0 ÷ 250 мин
doA	20	Pr2	Задержка аварии открытой двери	0 ÷ 250 мин (250 = nu)
tbA	oFF	Pr2	Статус реле аварий после нажатия кнопки	on÷oFF
nPS	15	Pr2	Число срабатываний реле давления	0÷15
ot	0.0	Pr1	Калибровка датчика термостата	-12.0 ÷ 12.0
oE	0.0	Pr2	Калибровка датчика испарителя	-12.0 ÷ 12.0
o3	0.0	Pr1	Калибровка датчика влажности	-10 ÷ 10
P2P	YES	Pr2	Наличие датчика испарителя	no = absent / YES = present
P3P	YES	Pr2	Наличие датчика влажности	no = absent / YES = present
Lci	0.0	Pr2	Показания при 4mA	-999 ÷ 999
uci	100	Pr2	Показания при 20mA	-999 ÷ 999
i1P	cL	Pr2	Полярность цифрового входа	cL = open / oP = close
i1F	dor	Pr2	Конфигурация цифрового входа	dor / PAL / EAL / bAL / Ht
odc	FAn	Pr2	Состояние выходов, когда дверь открыта	on / Fan / oFF
rrd	YES	Pr2	Перезапуск выходов после аварии doA	no = no / YES = yes
did	0	Pr2	Задержка аварии цифрового входа	0÷255 мин
oA1	LiG	Pr2	Конфигурация реле света (XH360L контакты 3-4, XH360V контакты 11-12)	ALr = alarm; dEH = dehumidifier; onF = on/off; Lig = light, EST, dEF not select
oA2	ESt	Pr2	Конфигурация реле света (XH360L контакты 9-10-11, XH360V контакты 6-7)	ALr = alarm; dEH = not use; onF = on/off; Lig = light, EST= extractor, dEF = defrost
Adt	1	Pr2	Последовательный адрес для температуры	0÷247
AdH	1	Pr2	Последовательный адрес для влажности	0÷247
Ptb	---	Pr2	Таблица параметров	---
rEL	---	Pr2	Версия программного обеспечения	---
Prd	---	Pr2	Показ датчиков	Pb1+Pb3
Pr2	---	Pr1	Доступ в защищенный список параметров	---

